

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Габдуллы Тукая ул., д. 125, г. Казань, 420054

тел.: (843) 272-04-94; тел./факс: 273-39-06; e-mail: expertiza-rt@tatar.ru, сайт: gosexpertiza-rt.ru



«ТӨЗЕЛЕШ ҺӘМ АРХИТЕКТУРА
БУЕНЧА ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ДӘУЛӘТ ЭКСПЕРТИЗАСЫ
ҺӘМ БӘЯ КУЮ ИДАРӘСЕ»

ДӘУЛӘТ АВТОНОМ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

Габдулла Тукай ур., 125 нче йорт, Казан шәһәре, 420054

08.06.2016 № 1550-16/ГРТ-10308/03

На № 114-09-1663 от 03.06.2016

Директору по производству
ООО «Домкор»
И.Т.Азизову

На Ваш исх. № 114-09-1663
от 03.06.2016 г.

Уважаемый Ильгам Талгатович!

Рассмотрев Ваше обращение по этажности жилого дома 20-06, по результатам рассмотрения проектной документации которого выдано положительное заключение № 16-2-1-3-0171-16 от 30.05.2016, настоящим сообщает.

В соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» при определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие. При определении этажности здания учитываются надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. В число надземных этажей при определении этажности не входят междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м.

В тексте заключения указано количество этажей — 12.
Соответствующая этажность здания — 10.

Начальник

М.Х. Салихов

И.И.Маннанов
(8552) 33-28-01